

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление НДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)  
650040 г. Кемерово пр-т Ленина 55а, тел. 58-42-28, 58-30-99, gpn@keme.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа  
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел НДПР УНДПР ГУ МЧС России по КО  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
652010 п.Яшкино ул.Гагарина 33а, тел. 5-21-97, ogpn19@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,  
электронный адрес)

**Предписание № 76/1/46**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-  
дения «Тутальский детский сад Яшкинского муниципального района» Евсеевой  
Зинаиде Ивановне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 76 от  
«27» сентября 2017 года,  
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
с 11 ч. 00 мин. «18» октября 2017 г. по 12 ч. 30 мин. «18» октября 2017 г.

проведена проверка

государственным инспектором территориального отдела надзорной деятельности и профилакти-  
ческой работы ст. лейтенантом внутренней службы Ивановой Еленой Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)  
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «Тутальский детский сад» по адресу: ст.Тутальская, ул.М.Ракевича, 9а

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Евсеевой Зинаидой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований ПБ	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		
1.	В детском саду отсутствует эвакуационное освещение.	СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий, п. 4.3	01.10.2018	

срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче-  
ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Феде-  
рации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)  
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписа-  
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненор-



мативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Е.А.Иванова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.\*

«20» октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

*Евсеев*

(подпись)

«20» октября 2017 г.

заведующая Евсева З.И.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору