

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление НД ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650040 г. Кемерово пр-т Ленина 55а, тел. 58-42-28, 58-30-99, gpn@keme.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа

МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД г.Тайги и Яшкинского района УНД ГУ МЧС России по КО

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652010 п.Яшкино ул.Гагарина 33а, тел. 5-21-97, ogpn31@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание № 64/1/50

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тутальский детский сад Яшкинского муниципального района» в лице заведующей Евсеевой Зинаиды Ивановны

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

г.Тайги и Яшкинского района по пожарному надзору № 64 от «30» сентября 2014 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «14» октября 2014 г. по 13 ч. 00 мин. «14» октября 2014 г.

проведена проверка

государственным инспектором г.Тайги и Яшкинского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

ст. лейтенантом внутренней службы Ивановой Еленой Александровной

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «Тутальский детский сад» по адресу: ст.Тутальская, ул.М.Ракевича, 9а

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Евсеевой Зинаидой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований ПБ	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		
1.	Здание детского сада не оборудовано каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	СНиП 31-06-2009 п. 3.16	30.06.2015	

срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненор-

мативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Тайги и Яшкинского района по пожарному надзору

Е.А.Иванова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

«20» октября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующая Евсеева З.И.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«20» октября 2014 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору